



Pyzdry dn. 14.01.2014

ZP.271.01.01.2014

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że inwestor poniesie koszty mediów na czas rozruchu oczyszczalni.

Koszty mediów ponosi wykonawca wg wskazań licznika, montaż podliczników należy do wykonawcy.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie odległości od miejsc poboru mediów na potrzeby budowy.

Miejsca poboru mediów są dostępne na terenie oczyszczalni.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie?

Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Inwestora. Nastąpi po otrzymaniu od Wykonawcy niezbędnych dokumentów.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie czy w miejscu projektowanej oczyszczalni są obiekty podlegające rozbiórce lub kolidujące z nową oczyszczalnią?

Brak ww. obiektów.

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie kto dostarczy wyposażenie obiektów w postaci sprzętu bhp i p.poż?

Istniejąca oczyszczalnia jest wyposażona w sprzęt bhp i p.poż.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że na czas przebudowy oczyszczalni Inwestor zapewni stały nadzór nad pracą istniejącej oczyszczalni i urządzeń zainstalowanych.

Inwestor zapewnia nadzór nad pracą istniejącej oczyszczalni i urządzeń zainstalowanych.



Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie przebudowy Inwestor poniesie koszty pracy istniejącej oczyszczalni.

Podczas przebudowy Inwestor ponosi koszty pracy istniejącej oczyszczalni.

Pytanie nr 8

Do kogo należeć będą elementy z demontażu?

Elementy z demontażu będą należeć do wykonawcy.

Pytanie nr 9

Prosimy o załączenie badań geologicznych. Projekt odwołuje się do badań z 1997 roku z zapisem „mało zasobne w wodę” co tak naprawdę nic nie mówi i nie jest określeniem technicznym, poza tym po tylu latach poziom wód mógł ulec znacznej zmianie.

Do celów projektowych zostały przyjęte badania geologiczne gruntu z roku 1997. Dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Inwestora.

Pytanie nr 10

Prosimy o określenie poziomu wód gruntowych.

Poziom wód gruntowych został określony w badaniach geologicznych gruntu z 1997r.

Pytanie nr 11

Prosimy o określenie stanu technicznego drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych i czy ich konstrukcja jest odpowiednia do poruszania się ciężkiego sprzętu podczas prac budowlanych?

Konstrukcja dróg dojazdowych i wewnętrznych jest odpowiednia do poruszania się ciężkiego sprzętu podczas prac budowlanych.

Pytanie nr 12

Czy istniejące przyłącze elektryczne ma wystarczającą mocna potrzeby rozbudowanej oczyszczalni?

Istniejące przyłącze elektryczne jest odpowiednie dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni.

Pytanie nr 13

Czy na oczyszczalni istnieje agregat prądotwórczy i czy ma on wystarczającą moc na potrzeby rozbudowanej oczyszczalni?



Na wyposażeniu oczyszczalni jest stacjonarny agregat prądowórczy o mocy 24 KW który zabezpieczy prace rozbudowanej oczyszczalni.

Pytanie 14

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o czas pracy deskowań.

Czas pracy deskowań należy uwzględnić wg. własnych wyliczeń i kalkulacji.

Pytanie nr 15

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zadaszanie sita spiralnego.

ww. pozycja jest przedstawiona w części budowlanej projektu.

Pytanie nr 16

Prosimy o załączenie rysunków technicznych dotyczących Zadaszenia nad komorą rozdziału ścieków.

ww. pozycja jest przedstawiona w części budowlanej projektu.

Pytanie nr 17

Prosimy uzupełnić przedmiary o odtworzenia dróg po wykonaniu sieci między obiektowych.

Odtworzenie zniszczonych dróg należy do zobowiązań wykonawcy.

Pytanie nr 18

Przy projektowanym reaktorze na projekcie widać schody terenowe których brak w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.

Należy wyliczyć indywidualnie i uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 19

Czy do reaktora nie będą wykonane żadne dojścia lub dojazdy? Projekt nie określa tego zakresu.

Nie przewidziano budowy dojść i dojazdów.

Pytanie nr 20

Prosimy o załączenie aktualnych wyników badań ścieków na wlocie i wylocie z oczyszczalni.

Wyniki badań ścieków są dostępne do wglądu w siedzibie Inwestora.

Pytanie nr 21



Wnosimy o wydłużenia czasu realizacji zadania – termin wskazane w SIWZ są za krótkie. Wnosimy o ustalenie terminu zakończenia zadania na 30.10.2014.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.

Pytanie nr 22

Czy zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne?

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – projekt umowy §13 pkt 2, Zamawiający nie dopuszcza fakturowania miesięcznego.

Pytanie nr 23

Prosimy o załączenie zestawienia konstrukcji stalowej na wykonanie konstrukcji i zadaszania sita spiralnego aby możliwa była wycena tych prac.

Niezbędne informacje są dostępne w części budowlanej projektu.

Pytanie nr 24

Zgodnie z projektem technologii „budynek socjalno – techniczny, place, drogi itp. – istniejący – modernizowane”. Prosimy o sprecyzowanie tego zakresu bo nie został objęty ani przedmiarem ani projektem budowlanym.

Zamawiający nie przewiduje rozbudowy budynku socjalno – technicznego.

Pytanie nr 25

Czy w ramach zadania przewidziane są prace dotyczące istniejącego ciągu i urządzeń tam zainstalowanych?

Nie są przewidziane ww. prace.

Pytanie nr 26

Prosimy o załączenie szczegółowych rysunków komory rozdziału.

Komora rozdziału jest obiektem istniejącym w starym ciągu.



Pyzdry dn. 15.01.2014

ZP.271.01.02.2014

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga, aby do oferty załączone było zestawienie rzeczowo – finansowe na załączniku nr 1a. Prosimy o umieszczenie ww. załącznika na stronie internetowej.

Załącznik został umieszczony na stronie internetowej w dn. 13.01.2013r.



Pyzdry dn. 15.01.2014

ZP.271.01.03.2014

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o wykreślenie z pkt. 5 załącznika nr 1 „Formularz ofertowy” kolumny „Udział w całości zamówienia (%)”. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), którego wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym żądanie od wykonawcy wszelkich innych informacji narusza ten przepis.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 36 ust. 4 został uchylony.

Pytanie nr 2

Prosimy o możliwość rozliczania robót za pomocą faktur częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń za pomocą faktur częściowych.