

ZP.271.01.01.2017

**Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Przebudowa drogi gminnej w m. Walga).**

- 1. W pozycji 15 przedmiaru robót mowa jest przepuście rurowym PCV fi600 mm. Proszę o wskazanie miejsca wbudowania.**

Miejsce/lokalizacja przepustu do wykonania zostanie wskazane przez inżyniera/inspektora nadzoru przed rozpoczęciem robót.

- 2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie bariery ochronnej na istniejącym przepuście w km 2+200? Prosimy o przedstawienie rozwiązania dotyczącego osadzenia bariery na istniejącym przepuście prefabrykowanym przy którym nie ma miejsca na wbicie ich w ziemię.**

Przewiduje się wykonanie barier ochronnych na istniejącym przepuście. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie robót zakotwienie słupków pośrednich w płycie żelbetowej obiektu. Jednocześnie Zamawiający godzi się na zastosowanie barier ochronnych betonowych spełniających warunki kontraktu jako zamiennych dla przedmiotowej lokalizacji.

- 3. Dotyczy pkt 7 formularza ofertowego - wnosimy o modyfikację zapisu tak aby wykonawca składając ofertę w niniejszym przetargu był zobowiązany wskazać firmę podwykonawcy/firmy podwykonawców - jedynie w przypadku kiedy jest/są mu znany/znani, ponieważ zgodnie z art. 36b ust. 1a PZP Wykonawca podaje nazwy podwykonawców, o ile są już znane.**

Pkt 7 formularza ofertowego należy wypełnić w następujący sposób:

- w przypadku gdy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia własnymi siłami należy wpisać „nie dotyczy”;
- w przypadku gdy podwykonawca jest znany należy uzupełnić tabele o wymagane dane;
- w przypadku gdy na dzień złożenia ofert podwykonawca jest nieznanym należy wpisać „podwykonawca nieznanym”.

- 4. Prosimy o zamieszczenie projektu umowy.**

Projekt umowy został zamieszczony.