

Dot. przetargu nieograniczonego na „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 201”

W związku z otrzymaniem od jednego z Wykonawców pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poniżej udzielamy na nie odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym lub z kompozytów polimerowych.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników.

2. W uzupełnieniu do specyfikacji szczegółowej nr 2D.05 Zamawiający żąda zasypiania trawy granulatami „EPD”. Informujemy iż jest to sprzeczne z zapisem w SIWZ który brzmi: „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport”. Prosimy zatem o wykreślenie wymogu zasypiania „EPD”.

Zamawiający wykreślił wymóg zasypiania granulatami „EPD”.