

**Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ** (Budowa sieci kanalizacji sanitarnych z przyłączami, przepompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym dla m. Pyzdry - etap III)

**Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:**

- 1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:**
  - przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002**
  - zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002**

Wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać ww. wymagania.

- 2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006, zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.**

Od Wykonawcy robót będzie wymagane stosowne oświadczenie