

ZP.271.01.04.2014

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa)

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Nie ma kabla 2YSLCY 2x2,5 mm² (najwyżej 4x2,5) – poz. 11 (przedmiaru)

Można przyjąć inny typ kabli i przewodów ekranowanych.

Pytanie nr 2

Nie ma kabla 2YCLCY 4x6 mm² i 2x2,5 mm² – poz. 15 i 16

Kabel 2YCLCY 4x6 mm² i 2x2,5 mm² jest produkowany. Można przyjąć inny typ kabli i przewodów ekranowanych.

Pytanie nr 3

Nie ma kabla YKSYekw 3x2,5 mm² jest YKSLYekw 3x2,5 mm²

Można przyjąć inny typ kabli i przewodów ekranowanych.

Pytanie nr 4

W poz. 19 powinien być pomiar linii kablowej 4 – żyłowej

Należy przyjąć kabel 4 – żyłowy.

Pytanie nr 5

Jakie są parametry falownika oprócz wskazanej mocy 5,5 kW

Parametry falownika obecnie – falownik „lenze” typ ESMD223L4TXA. Wyposażenie obecne.

Pytanie nr 6

Jakie jest wyposażenie szafki ze sterownikami?

Wyposażenie obecne.

Wyświetlacz SIMATIC OP3

Sterownik SIMATC S7 – 200 EM – 235,

LSA – 214,

LSA – 414,

Przełączniki – 22 szt.

Pytanie nr 7

Jakie parametry ma wyłącznik remontowy?

Brak wyłącznika remontowego. Wyposażenie obecne.

Pytanie nr 8

Jakie parametry ma rozłącznik bezpiecznikowy?

Brak rozłącznika bezpiecznikowego. Wyposażenie obecne.