



Pyzdry dn. 27.01.2014

ZP.271.02.02.2014

**Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ** (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w miejscowości Pyzdry)

**Pytanie nr 1**

**Czy na działce nr geod 1689/3, należy przewidzieć zabudowę na kolektorze deszczowym trójnika, dla przyszłościowego umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z tej działki.**

W przedmiarze na budowę kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry w ulicach Zwierzyniec – Miłosławska w przedmiarze w poz. 2.1.6 należy zmienić ilość z dwóch na trzy trójniki 315/200.