

ZP.271.06.01.2015

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Zapowiednia - Białobrzeg).

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki profili podłużnych.

Uzupełnienia dokumentacji o profile podłużne nie będzie, ponieważ nie są one niezbędne do wykonania sieci wodociągowej. Zaprojektowana sieć przebiega w drogach leśnych i gminnych nieutwardzonych gdzie brak jest kolizji z obcym uzbrojeniem podziemnym (brak kolizji).

2. Prosimy o wskazanie więcej szczegółów dotyczących projektowanych hydrantów i zasuw (typ i rodzaj).

Szczegóły dotyczące hydrantów i zasuw znajdują się na rys. nr 4 dotyczącym węzłów wodociągowych.